Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» с. Кронштадтка

Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План(тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведённые по результатам контрольного мероприятия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Прим.краю в г. Спасск-Дальний	Взятие образцов (проб) питьевой, горячей воды централизованных систем водоснабжения для проведения экспертизы	13.04.2015г.	Замечания отсутствуют	
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Прим.краю в г. Спасск-Дальний	Взятие образцов (проб) питьевой, горячей воды централизованных систем водоснабжения для проведения экспертизы	21.04.2015г.	Замечания отсутствуют	
Федеральная служба по надзору	Проведена санитарно-	07.05.2015г.	Режим соответствует	

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Спасск-Дальний»	эпидемиологическая экспертиза: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ СОШ №15 с. Кронштадтка		требованиям	
Отдел надзорной деятельности городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю	Плановая, выездная. Проведение, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, проверки соблюдения, в процессе осуществления деятельности, обязательных требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки	28.05.2015г., 04.06.2015г., 2 дня, 5 часов.	1.Огнетушители в кабинетах не размещены согласно требований 2.Электросветильники в помещениях (кабинет информатики, помещение сторожа, подвальные помещения) не обеспечены колпаками 3.В МБОУ СОШ №15 с. Кронштадтка отсутствуют: график проведения ТО и ППР установок пожарной автоматики, паспорт установок пожарной автоматики и технические параметры работоспособности установок пожарной автоматики 4.Лестничные клетки в здании не имеют на входах в поэтажные коридоры дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах 5.Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов при применении облицовочных материалов на пути эвакуации (стены	1. Огнетушители размещены согласно требований 2. Электросветильники заменены на необходимые 3.Будут выполнены до 01.08.2015г. 4.На управление образования подана заявка на приобретение необходимых материалов 5. К приёмке школы , середине августа 2015г., облицовочный материал будет снят

			коридора 2 этажа частично облицованы горючим материалом) 6.Проходы и лестницы, служащие для эвакуации людей не оборудованы эвакуационным освещением. 7.Планы эвакуации людей на случай пожара не выполнены согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009 (на основе фотолюминесцентных материалов)	6. На управление образования подана заявка на приобретение необходимого оборудования 7. К приёмке школы , середине августа 2015г. Замечание будет устранено
Отдел надзорной деятельности городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю	Плановая, выездная. Проведение, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, проверки выполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки	05.08.2015г., 1 день, 1 час.	Нарушений не выявлено.	
Администрация Спасского муниципального района Управление образования	Плановая документарная проверка	30.10.2015г.	1.Нет курсовой подготовки у учителя русского языка 2. В приказах унифицированной формы №Т-8 отсутствуют: даты начала действия ТД и его номер, компенсации за неиспользованный отпуск.	Пройдёт по графику с 29.02.16 по 29.03.2016г. 2.Замечания устранены

			А некоторых приказах формы Т-1 отсутствуют суммы окладов и надбавок к окладам. 3.В трудовых договорах не указаны условия труда на рабочем месте работников, не верно указана продолжительность рабочей недели. Не во всех ТД указаны суммы заработной платы. 4.В личных карточках формы Т-2 нет записей с 2010г. 5. Инструктажи на рабочем месте, по пожарной безопасности, электробезопасности с сотрудниками проводятся не в соответствии со сроками 6. Отсутствуют локально-нормативные акты, регламентирующие порядок обучения работников вопросам ОТ и оказанию первой помощи пострадавшим 7. В карточках учёта выдачи средств индивидуальной защиты отсутствуют записи о Типовых отраслевых нормах. Отсутствуют записи, фиксирующие выдачу СИЗ	3. Замечания устранены 4.Замечания устранены 5.Замечания устранены 6. Замечания устранены 7. Замечания устранены
Федеральная служба по надзору	Проведена санитарно-	04.12.2015г.	Режим соответствует	

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	эпидемиологическая экспертиза: режима образовательного процесса		требованиям	
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности	28.01.2016г.	Соответствует требованиям	
Департамент образования и науки Приморского края Орган государственного контроля (надзора)	Плановая выездная Проверка лицензионных требований и условий	С 16-19 февраля 2016г., 4 дня, 30 часов	Нарушения не выявлены	